

energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen


postkantoor

publieke organisatie

Ingelmunster		bouwjaar	1992		
straat	Oostrozebekestraat	nummer	21	bus	
postnummer	8770	gemeente	Ingelmunster		

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

270.69



adviezen gebruiker

* verlichting: bewustzijns campagne bij gebruikers om lichten te doven als er voldoende daglichttoetreding is

adviezen beheer en installatie

* energiezorg: materiaallijst opstellen en/of ter beschikking stellen om het beheer van de technische installatie te optimaliseren

* gebouwschil: plaatsen van zonwerende beglazing. In ruimtes met hoge binnentemperaturen in de zomer wordt het comfort verhoogd en kan eventueel mechanische koeling vermeden worden. In ruimtes met aanwezige mechanische koeling wordt het energieverbruik voor koeling verminderd.

* verwarming: jaarlijks evalueren en bijstellen van de klokprogrammatie om de warmtedistributie af te stemmen op de warmtevraag

* lokale koelinginstallaties - serverruimtes: evalueren van freecooling en eventueel implementeren, gezien de permanente koelbehoefte

adviezen beheer en installatie (vervolg)

* sanitair warm water: minimaal jaarlijks controle op en onderhoud van de productie van sanitair warm water uitvoeren

* natuurlijke ventilatie: evalueren of het gebouw tijdens zomernachten op natuurlijke gekoeld kan worden met koude buitenlucht om de nood aan mechanische koeling overdag te beperken, eventueel implementeren

* verlichting: de verlichtingsinstallatie evalueren en eventueel zorgen voor lokale werkverlichting zodat niet het volledige lokaal op hoge lichtsterkte verlicht wordt

* verlichting: tijdschakelaars of bewegingsdetectie plaatsen op de verlichtingskringen van de lokalen die niet doorlopend worden gebruikt: toiletten, gangen, parkingruimten

* verlichting: reorganiseren van de verlichtingskringen binnen één lokaal zodat de verlichtingsarmaturen dicht bij het raam afzonderlijk bediend worden en uitgerust kunnen worden met een automatisch dimsysteem. Dimmen van deze kring bij voldoende daglicht.

energiedeskundige

voornaam	FREDERIC LEMEY	achternaam	LEMEY	erkenningscode	EP09909
straat	Burg. Van Gansberghelaan	nummer	56	bus	
postnummer	9820	gemeente	Merelbeke		
kbo-nummer	0881880250	firma	E-MAZE		
rechtsvorm	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid				

verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).

datum: 17/09/2013

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 17/09/2023